

Numer zapytania	Z136/2034/1
Tytuł zapytania	67/GR/PO/P12/AC/2023 - Modernizacja kotłów węglowych WR-5 oraz WR-10 w kotłowni Zakładu Produkcyjnego nr 12 „Śląsk” w zakresie orurowania, rusztów i koszy węglowych
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-11 08:46:35
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-11 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-11 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-10 08:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

67/GR/PO/P12/AC/2023 pn. Modernizacja kotłów węglowych WR-5 oraz WR-10 w kotłowni Zakładu Produkcyjnego nr 12 „Śląsk” w zakresie orurowania, rusztów i koszy węglowych

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana części ciśnieniowej kotła WR-5, modernizacja rusztów kotłów WR-5 i WR-10 oraz wymiana elementów kosza węglowego kotła WR-5 i zbiornika węgla kotła WR-10 w Zakładzie Produkcyjnym nr 12 „Śląsk” w Rudzie Śląskiej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Zadanie nr 1 – Wymiana części ciśnieniowej kotła WR-5;
 - Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji naprawy w UDT Katowice,
 - Demontaż opancerzenia, izolacji i obmurza kotła w zakresie niezbędnym do wymiany części ciśnieniowej,
 - Wykonanie kompletnej części ciśnieniowej I i II ciągu kotła z rur $\varnothing 31,8 \times 3,2$ gat. P265GH-TC1 w zakresie:
 - Pęczek węzownic I ciągu,
 - Pęczki konwekcyjne II ciągu,
 - Ekrany boczne strona prawa i lewa,

Komory wlotowe, wylotowe i pośrednie nie podlegają wymianie, należy zweryfikować stan komór po demontażu orurowania, w przypadku konieczności naprawy lub wymiany komór Zamawiający zleci wykonanie dodatkowego zakresu po jego uzgodnieniu wraz z kosztorysem;

 - Demontaż wymienianego orurowania kotła,
 - Montaż orurowania,
 - Wykonanie niezbędnych badań i prób związanych z odbiorem przez UDT,
 - Odtworzenie obmurza ceramicznego, izolacji i opancerzenia kotła,
 - Zabezpieczenie wytworzonych odpadów.
- Zadanie nr 2 – Modernizacja rusztu z wymianą kosza węglowego kotła WR-5;
 - Wymiana kosza węglowego wraz z zasuwą łukową i warstwownicą,
 - Wymiana kompletnego pokładu rusztowego z rusztowinami z żeliwa o zawartości chromu 1,5% z pierścieniami,
 - Wymiana jezdni dolnej z rolkami typu C,
 - Wymiana łożysk tocznych wału tylnego,

- Naprawa zdeformowanych wlotów wanień strefowych w II i III strefie,
- Naprawa zatartego mechanizmu przesypu koksika w VI strefie podmuchu,
- Zaślepienie profili ceownikowych jezdni górnej w celu wyeliminowania niekontrolowanego przepływu powietrza między I i II strefą,
- Regulacja uszczelnień bocznych rusztu.
- Zadanie nr 3 – Modernizacja rusztu kotła WR-10;
 - Wymiana kompletnego pokładu rusztowego z rusztowinami z żeliwa o zawartości chromu 1,5% z pierścieniami,
 - Wymiana kompletnego wału przedniego z łożyskami i kołami Dp-516mm, 8 zębów,
 - Wymiana łożysk tocznych wału tylnego,
 - Wymiana jezdni dolnych z rolkami typu C,
 - Wymiana uszczelnień bocznych oraz jeśli wymagane półek górnych (po weryfikacji stanu),
 - Naprawa jezdni górnej w przedniej części – uszkodzone cztery prowadzenia łańcucha.
- Zadanie nr 4 – Wymiana łącznika pomiędzy koszem węglowym, a zbiornikiem węgla kotła WR-10 z zabudową 2 szt. objaków elektromagnetycznych;
 - Prefabrykacja łącznika z blachy 6mm pomiędzy zasobnikiem przykotłowym węgla, a koszem węglowym, demontaż starego i montaż nowego łącznika,
 - Montaż dwóch objaków elektromagnetycznych w dolnej części zbiornika przykotłowego (powyżej wymienianego łącznika). Ze względu na dużą sztywność zbiornika należy zastosować dodatkową wewnętrzną membranę z blachy w celu przenoszenia wibracji (montaż elektryczny po stronie Zamawiającego).

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
2. wypełniony i podpisany Harmonogram Prac (Załączniki nr 3a do SIWZ);
3. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załącznik nr 3b do SIWZ);
4. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
6. wypełniona i podpisana Deklaracja BHP (Załącznik nr 6 do SIWZ);
7. dokumenty wymienione w ust. 16.1.;
8. dowód wniesienia wadium;

Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:

1. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
2. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);
3. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk** – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	67_2023_SIWZ.pdf
2.	67_2023_zal_1_SpecTech.pdf
3.	67_2023_zal_2_wzór_umowy.docx
4.	67_2023_zal_3b_formularz_cenowy.xlsx
5.	załączniki edytowalne.docx
6.	wzór POR z instrukcją.zip
7.	Odpowiedzi na pytania Wykonawców_25_04_2023.pdf
8.	Odpowiedzi na pytania Wykonawców_08_05_2023.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa inwestycyjna - #1	U.02	1	szt.	Inne
2.	Usługa inwestycyjna - #2	U.02	1	szt.	Inne
3.	Usługa inwestycyjna - #3	U.02	1	szt.	Inne
4.	Usługa inwestycyjna - #4	U.02	1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Akceptacja wzoru umowy
3.	Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie