

Numer zapytania	Z91/2033/1
Tytuł zapytania	DZAP/000013/2022 dostawa sprzętu ochrony elektroizolacyjnej do rozdzielni 6 kV.
Kupiec prowadzący:	Czarnecki, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-01-27 14:28:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-01-27 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-02-03 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-02-02 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dostawa sprzętu ochrony elektroizolacyjnej do rozdzielni 6 kV.

Dywanik elektroizolacyjny do 20kV o wym. 750mm x 750mm

Rękawice dielektryczne 10kV, klasa 1,

Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych

W/w sprzęt ochronny elektroizolacyjny niezbędny do rozdzielni 6 kV sprzęt musi posiadać atesty , badania napięciowe, deklarację CE.

Okres gwarancji (min. 24 miesiące)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dywanik elektroizolacyjny do 20kV kl.2 - 0,75 x 0,75 grubość 5mm- kolor czarny		45	szt.	Inne
2.	Rękawice dielektryczne 10kV, klasa 1, rozmiar 10		2	para	Inne
3.	Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: Mysłowice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie