

Numer zapytania	Z273/2034/1
Tytuł zapytania	037/DPK1/AC/2026 - Dostawa oraz montaż stacji uzdatniania wody wraz z instalacją odgazowania wody na potrzeby budowy Elektrociepłowni gazowej DPK1 Dańdówka w Sosnowcu.
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Sarnowski, Dawid
Data złożenia:	2026-02-17 12:59:09
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-17 13:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-10 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-27 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

### Treść zapytania

#### **POSTĘPOWANIE:**

**037/DPK1/AC/2026 pn. Dostawa oraz montaż stacji uzdatniania wody wraz z instalacją odgazowania wody na potrzeby budowy Elektrociepłowni gazowej DPK1 Dańdówka w Sosnowcu.**

#### **ZAKRES PRAC:**

Przedmiotem Zamówienia jest zakup oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody oraz instalacji odgazowania wody na potrzeby kotłów gazowych wodnych (o mocy nominalnej 2,8 MWt oraz 8,5 MWt) oraz jednostki kogeneracyjnej (o mocy 1,1 MWt) w ramach nowo powstałego źródła wytwórczego DPK1 „Dańdówka” w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.

#### **Zakres zamówienia obejmuje:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej stacji zmiękczenia wody oraz instalacji odgazowania wody;
2. Konsultacje i wsparcie projektowe w koordynacji ze wskazanym przez Zamawiającego biurem projektowym w zakresie instalacji towarzyszących oraz z wykonawcą robót sanitarnych, elektrycznych i technologicznych;
3. Dostawę i montaż stacji zmiękczenia wody;
4. Dostawę i montaż instalacji odgazowania wody o wydajności min. 3-4 m<sup>3</sup>/h;
5. Dostawę i montaż zbiornika wody odgazowanej o poj. 10-12m<sup>3</sup> w technologii zapobiegającej ponownemu natlenieniu;
6. Dostawę i montaż zbiornika wraz z pompami do dozowania środków wiążących tlen resztkowy;
7. Dostawę i montaż zbiorników wraz z pompami do dozowania siarczynu i fosforan, na potrzebę dodatkowego kondycjonowania wody sieciowej;
8. Instalację dekompresji przyrostów temperaturowych – zrzut wody do zbiornika na wodę odgazowaną;

9. Instalację pełniącą rolę nerki ciepłowniczej;
10. Instalację uzupełnienia sieci wodą odgazowaną wraz z niezbędnymi pompami i armaturą;
11. Ciągły pomiar z rejestracją (wraz z dostawą niezbędnych chłodziarek poboru próbek) parametrów wody sieciowej: zawartości tlenu na powrocie z sieci ciepłowniczej oraz pH na powrocie z sieci ciepłowniczej;
12. Dostawę zawiesi, podparć, mocowań w niezbędnym zakresie;
13. Przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i serwisu dostarczonych instalacji (min. 2 dni szkoleniowe);

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

### **ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:**

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

1. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
  - a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
  - b. wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a do SIWZ);
  - c. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
  - d. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
  - e. deklaracja BHP (Załącznik nr 6 do SIWZ);
  - f. dokumenty wymienione w ust. 16.2 i 16.3 (oraz ust. 16.4 jeżeli dotyczy);
  - g. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
  - h. potwierdzenie wniesienia wadium;
- a. kosztorys ofertowy oparty na pkt. 1.2 Specyfikacji Technicznej;
2. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
  - a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
  - b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);

**Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.**

### **WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:**

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o.

### **DANE KONTAKTOWE:**

#### **Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania**

1. **Adam Cwienk** - Starszy Specjalista ds. Zakupów

tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

**Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	037_2026_SIWZ.pdf
2.	037_2026_zal_1_SpecTech.pdf
3.	037_2026_zal_2_wzór_umowy.docx
4.	037_2026_zal_3a_Harmonogram Rzeczowo_Finansowy.xlsx
5.	załączniki edytowalne.docx
6.	załączniki do ST.zip
7.	odpowiedzi na pytania - cz_1.pdf
8.	załącznik do odpowiedzi cz_1 - rysunek.pdf
9.	odpowiedzi na pytania - cz_3.pdf
10.	odpowiedzi na pytania - cz_2.pdf

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa pod projekt	U-PROJ-001	1	kpl	Inne

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Akceptacja wzoru umowy
2.	ważność oferty 60 dni

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie