Numer zapytania	Z269/2034/1
Tytuł zapytania	018/DPK1/AC/2026 - Dostawa i montaż kontenerowej stacji elektroenergetycznej wyprowadzenia mocy dla jednostki kogeneracyjnej oraz zasilania układu kotłów gazowych w EC DPK1 Dańdówka w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Sarnowski, Dawid
Data złożenia:	2026-02-04 06:56:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-02-04 07:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-20 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-02-13 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

018/DPK1/AC/2026 pn. *Dostawa i montaż kontenerowej stacji elektroenergetycznej wyprowadzenia mocy dla jednostki kogeneracyjnej oraz zasilania układu kotłów gazowych w EC DPK1 Dańdówka w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1.*

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa oraz montaż kontenerowej stacji elektroenergetycznej wyprowadzenia mocy wraz z wyposażeniem dla jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe oraz zasilania układu dwóch kotłów gazowych o mocy 2,8 MWt i 8,5 MWt w Elektrociepłowni DPK1 Dańdówka w Sosnowcu.

Zakres zmówienia obejmuje:

1. Dostawę i montaż kontenerowej stacji transformatorowej (6/0,4kV) wraz z wyposażeniem (zgodnie za wymaganiami Specyfikacji Technicznej);
2. Kompletne wyposażenie w instalacje elektryczne i niskonapięciowe stacji kontenerowej;
3. Układ telemechaniki z OSD – dostawa, oprogramowanie, parametryzacja i udział w testach z OSD (wg warunków wydanych przez OSD – Wykonawca otrzyma pełnomocnictwo do kontaktu z OSD i ustaleniu z nim rozwiązań technicznych, prób i badań oraz wszystkich innych zadań niezbędnych do realizacji inwestycji);
4. Przekazanie dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z OSD – dokument PGMD;
5. Zapewnienie udziału w pracach uruchomieniowych stacji kontenerowej;
6. Instalację uziemiającą, odgromową i połączeń wyrównawczych obejmująca stację kontenerową. Instalacje te zostaną połączone z instalacją uziemienia i wyrównawczą istniejącego budynku kotłowni;
7. Instalację oświetlenia zewnętrznego;

8. Dostawę, montaż i podłączenie rozdzielnicy RGSN (Zabudowana w kontenerowej stacji transformatorowej);
9. Instalację oświetlenia wewnętrznego;
10. Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych;
11. Wykonanie niezbędnych tras kablowych w pomieszczeniach (stacja transformatorowa);
12. Wykonanie instalacji teletechnicznych w zakresie szafek teletechnicznych oraz okablowania teletechnicznego;
13. Dostawę szafy napięcia gwarantowanego DC oraz AC;
14. Dostawę sprzętu BHP dla obsługi instalacji, w tym m.in. RSN, transformator, RnN, instalacji;
15. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z „Zbiór standardów i wymagań dla dostaw oraz wykonania robót branży elektrycznej i AKPiA".

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa" oraz „Oferta techniczna".

1. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:

a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
b. wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a do SIWZ);
c. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
d. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
e. podpisane oświadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców o wskaźniku wypadkowości za ostatnie 12 miesięcy (Załącznik nr 6 do SIWZ);
f. dokumenty wymienione w ust. 16.3 (lub ust. 16.4 jeżeli dotyczy);
g. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
h. potwierdzenie wniesienia wadium;
a. kosztorys ofertowy oparty na pkt. 2.1 Specyfikacji Technicznej;

2. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:

a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);
c. potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk –** Starszy Specjalista ds. Zakupów

   tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	018_2026_SIWZ.pdf
2.	018_2026_zal_1_Spec_Tech.pdf
3.	018_2026_zal_3a_Harmonogram Rzeczowo_Finansowy.xlsx
4.	załączniki edytowalne.docx
5.	018_2026_zal_2_wzór_umowy.docx
6.	załączniki do ST.zip
7.	telemechanika.zip
8.	odpowiedzi - cz_ 1.pdf
9.	odpowiedzi - cz_ 2.pdf
10.	odpowiedzi - cz_ 3.pdf
11.	odpowiedzi - cz_ 4.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa pod projekt	U-PROJ-001	1	kpl	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Akceptacja wzoru umowy
2.	Ważność oferty 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie