

Numer zapytania	Z229/2034/1
Tytuł zapytania	42/DPE/AC/2025 - Przystosowanie kotła WR-40 do spalania pelletu i PKS - projekt i wykonanie prac z zakresu modernizacji kotła.
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szlosarek, Arkadiusz
Data złożenia:	2025-03-14 08:23:19
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-14 08:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-31 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-24 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

42/DPE/AC/2025 pn. Przystosowanie kotła WR-40 do spalania pelletu i PKS - projekt i wykonanie prac z zakresu modernizacji kotła.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji kotła WR-40 obejmującej dostawę i montaż urządzeń, instalacji elektrycznych i automatyki dotyczących swoim zakresem instalacji kotła i instalacji przykotłowej w Zakładzie Produkcyjnym TP13 „Szopienice” w Katowicach.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Modernizacja kotła węglowego zgodnie z dokumentacją generalnego projektanta kotłów węglowych typu WR-25/WR-40-M/P. Wykonanie prac w zakresie konwersji kotła WR-40 tj. instalacji gaszenia ognia w koszu rusztu wraz z zabudową czujnika ciśnienia w rurociągu wody, montaż zasuw płytowych odcinających zasobnik przykotłowych od leja zasypowego wraz z napędami elektrycznymi, zabudowa wzierników w strefach popiołu pod rusztem, wyłączenie z eksploatacji pierwszej strefy podmuchu;
2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej modernizacji kotła zgodnie z dokumentacją generalnego projektanta oraz dokumentacją automatyki zabezpieczającej uzgodnioną z UDT;
3. Wykonanie prac demontażowych oraz likwidacyjnych w wyspie kotłowej;
4. Wykonanie niezbędnej instalacji AKPiA wraz z układem SCADA oraz blokad kaskadowych układu podawania paliwa;
5. Aktualizacja instalacji AKPiA oraz SCADA po modernizacji kotła węglowego;
6. Dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z UDT w zakresie modernizacji kotła węglowego przed przekazaniem kotła do eksploatacji;
7. Nadzór projektowy i uzgodnienia z projektantami i wykonawcami technologii i innych elementów instalacji nie objętych niniejszym zamówieniem;
8. Dostawę urządzeń i wyposażenia niezbędnych do wykonania modernizacji kotła;
9. Montaż urządzeń i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji kotła;
10. Uruchomienie instalacji, przeprowadzenie testów i odbiory w tym przeprowadzenie rozruchu, ruchu próbnego, ruchu regulacyjnego testów optymalizacyjnych oraz dostosowanie kotła do efektywnej współpracy z istniejącymi jednostkami ciepłowniczymi pracującymi na potrzeby systemu ciepłowniczego;
11. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego;

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

- a. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
 - b. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
 - c. wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a do SIWZ);
 - d. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załączniki nr 3b do SIWZ);
 - e. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
 - f. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
 - g. dokumenty wymienione w ust. 16;
 - h. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
 - i. dowód wniesienia wadium;
 - j. kosztorys ofertowy;
 - k. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
- a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ);
 - b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ);
 - c. potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (Załącznik nr 8 do SIWZ)

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk** – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	042_2025_SIWZ.pdf
2.	042_2025_zal_1_SpecTech.pdf
3.	042_2025_zal_2_wzór_umowy.docx
4.	042_2025_zal_3a_Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.xlsx
5.	042_2025_zal_3b_Formularz_cenowy.xlsx
6.	Załączniki do ST.zip
7.	załączniki edytowalne.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	projekt i wykonanie prac z zakresu modernizacji kotła WR-40 w TP13 "Szopienice"		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Akceptacja wzoru umowy
3.	Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie