

Numer zapytania	Z135/2034/1
Tytuł zapytania	56/GR/PO/P1/AC/2023 - Modernizacja układu zasilania wentylatora podmuchu, wentylatora ciągu, napędu rusztów oraz układów pomiarowych w kotłach węglowych typu KRm zainstalowanych w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 „Juliusz” w Sosnowcu
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-04 13:46:30
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-05 08:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-28 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-18 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

56/GR/PO/P1/AC/2023 pn. *Modernizacja układu zasilania wentylatora podmuchu, wentylatora ciągu, napędu rusztów oraz układów pomiarowych w kotłach węglowych typu KRm zainstalowanych w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 „Juliusz” w Sosnowcu*

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest modernizacja zasilania i sterowania układów przykotłowych węglowych kotłów wodnych KRm o mocach 1,8 MWt (2 szt.) i 4,6 MWt (1 szt.) zlokalizowanych w Zakładzie Produkcyjnym nr 1 „Juliusz” w Sosnowcu.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie oddzielnie dla każdego z kotłów dokumentacji projektowej w zakresie wykonawczym w branży elektrycznej i AKPiA, dokumentacji powykonawczej, instrukcji rozruchu i eksploatacji oraz dokumentacji odbiorowej dla układu zasilania i sterowania urządzeń:
 - Kotła KRm nr 1 i nr 2 (1,8 MWt):
 - Wentylator podmuchu,
 - Wentylator wyciągowy,
 - Napęd rusztu plus pomiar warstwy,
 - Pomiar podciśnienia,
 - Pomiar temperatury spalin,
 - Kotła KRm nr 3 (4,6 MWt):
 - Napęd rusztu plus pomiar warstwy,
 - Pomiar podciśnienia,
 - Pomiar temperatury spalin.
- Zakres prac dla kotła KRm nr 1 i nr 2 (1,8 MWt):
 - Dostawa i montaż nowych napędów dla wentylatora podmuchu oraz wyciągowego;
 - Dostawa i montaż szafy zasilania i sterowania wentylatorami wraz z przetwornicami częstotliwości;
 - Dostawa i montaż nowego napędu rusztu, prędkość przesuwu rusztu musi być regulowana prędkością obrotową silnika napędowego za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości. Grubość warstwy paliwa na ruszcie będzie regulowana przy pomocy warstwowownicy wyposażonej w napęd ręczny;
 - Dostawa i montaż układu pomiaru podciśnienia w komorze;
 - Dostawa i montaż układu pomiaru temperatury spalin;

- f. Dostawa i montaż układu pomiaru wysokości warstwy;
 - g. Rozbudowa istniejącej aplikacji SCADA o dodatkowe punkty pomiarowe;
 - h. Wykonanie oraz uruchomienie UAR podciśnienia spalin na wylocie z komory paleniskowej kotła;
3. Zakres prac dla kotła KRM nr 3 (4,6 MWt):
- a. Dostawa i montaż nowego napędu rusztu, prędkość przesuwu rusztu musi być regulowana prędkością obrotową silnika napędowego za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości. Grubość warstwy paliwa na ruszcie będzie regulowana przy pomocy warstwowownicy wyposażonej w napęd ręczny;
 - b. Dostawa i montaż układu pomiaru podciśnienia w komorze;
 - c. Dostawa i montaż układu pomiaru temperatury spalin;
 - d. Dostawa i montaż układu pomiaru wysokości warstwy;
 - e. Rozbudowa istniejącej aplikacji SCADA o dodatkowe punkty pomiarowe;
 - f. Wykonanie oraz uruchomienie UAR podciśnienia spalin na wylocie z komory paleniskowej kotła;
4. Wykonanie niezbędnych montażu, regulacji i ruchu próbnego;
5. Przeprowadzenie szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie obsługi sterowania.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:

- a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
- b. wypełniony i podpisany Harmonogram Prac (Załączniki nr 3a do SIWZ);
- c. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załącznik nr 3b do SIWZ);
- d. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
- e. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
- f. wypełniona i podpisana Deklaracja BHP (Załącznik nr 6 do SIWZ);
- g. dokumenty wymienione w ust. 16.1.;

Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:

- a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
- b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);
- c. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

Adam Cwienk – Starszy Specjalista ds. Zakupów

tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	56_2023_SIWZ.pdf
2.	56_2023_zal_1_Specyfikacja_Techniczna.pdf
3.	56_2023_zal_2_wzór umowy.docx
4.	56_2023_zal_3B_Formularz_Cenowy.xlsx
5.	załączniki edytowalne.docx
6.	załączniki do specyfikacji technicznej.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	USŁUGA	20,000,555	1	kpl	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Akceptacja wzoru umowy
3.	Termin ważności oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie