

Numer zapytania	Z233/2034/1
Tytuł zapytania	57/DPK1,DPK2/AC/2025 - Dostawa i montaż kominów na potrzeby elektrociepłowni gazowych DPK1 „NIWKA” w Sosnowcu oraz DPK2 „WUJEK” w Katowicach
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Szlosarek, Arkadiusz
Data złożenia:	2025-04-08 10:19:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-08 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-05-02 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-18 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

57/DPK1,DPK2/AC/2025 pn. Dostawa i montaż kominów na potrzeby elektrociepłowni gazowych DPK1 „NIWKA” w Sosnowcu oraz DPK2 „WUJEK” w Katowicach.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest:

- Zadanie nr 1 – dostawa i montaż 2 szt. kominów na potrzeby elektrociepłowni gazowej DPK1 „NIWKA” w Sosnowcu składającej się z modułu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej o mocy elektrycznej 1 MWe i mocy termicznej ok. 1,075 MWt oraz kotła gazowego o mocy 2,8 MWt;
- Zadanie nr 2 – demontaż istniejącego komina oraz dostawa i montaż 2 szt. kominów na potrzeby elektrociepłowni gazowej DPK2 „WUJEK” w Katowicach składającej się z modułu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej ok. 1,5 MWe i mocy termicznej ok. 1,6 MWt oraz kotła gazowego o mocy 2,8 MWt;

Zakres zamówienia obejmuje:

1. **Zadanie nr 1** – Dostawa i montaż 2 szt. kominów na potrzeby DPK1 EC „NIWKA” w Sosnowcu:
 - Udział w uzgodnieniach projektowych z biurem projektów wybranym przez Zamawiającego, w tym przekazanie niezbędnych danych do projektowania, m.in.: kalkulacji statycznej, obciążenia fundamentu itp.;
 - Opracowanie planu montażu i jego uzgodnienie z Zamawiającym;
 - Wykonanie i dostawa koszy kotwowych do kominów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;
 - Dostawa 2 szt. kominów wraz z wymaganym osprzętem, armaturą, konstrukcjami stalowymi oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia;
 - Rozładunek wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy. Po rozładunku i w trakcie prac montażowych Wykonawca zabezpieczy elementy dostawy przed uszkodzeniem;
 - Wykonanie izolacji termicznej zapewniającej ograniczenie temperatury jej powierzchni do maksymalnie 50°C w każdych warunkach pracy urządzeń;
 - Zapewnienie maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego montażu kominów (np. dźwigu, podnośników) oraz przystosowanie infrastruktury drogowej na czas przejazdu;
 - Kompleksowy montaż instalacji, armatury i urządzeń wchodzących w skład dostawy w tym podestów, drabin, barierek, zaworu antyimplozyjnego, zaworu antyeksplozyjnego itd.;
 - Wykonanie podlewki pod kominem;
 - Przeprowadzenie odbioru kominiarskiego (jeśli wymagane);
 - Wykonanie oznaczeń na instalacjach wchodzących w skład dostawy;

- o Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji prac, za wyjątkiem drewnianych sioseł, na których będą dostarczone kominy oraz stalowych szablonów kosza kotwowego;
- o Zapewnienie obsługi geodezyjnej;
- o Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej

Szczegółowy opis Zadania nr 1 został określony w Specyfikacji Technicznej – Zadanie nr 1 (Załącznik nr 1a do SIWZ).

- Zadanie nr 2** – Demontaż istniejącego komina oraz dostawa i montaż 2 szt. kominów na potrzeby DPK2 EC „WUJEK” w Katowicach:
 - o Udział w uzgodnieniach projektowych z biurem projektów wybranym przez Zamawiającego, w tym przekazanie niezbędnych danych do projektowania, m.in.: kalkulacji statycznej, obciążenia stropu/ścian itp.;
 - o Przeprowadzenie prac przygotowawczych do demontażu komina i montażu nowych kominów – w tym uzgodnienie miejsca pracy dźwigu, uzgodnienie blokady tymczasowej dróg na terenie KWK Wujek – jeżeli konieczne;
 - o Opracowanie planu demontażu i montażu oraz jego uzgodnienie z Zamawiającym, w tym przygotowanie dodatkowej IBWR zawierającej plan pracy dźwigu oraz uzgodnienie w/w dokumentów z służbami BHP Zamawiającego;
 - o Demontaż izolacji na istniejącym kominie układu kogeneracji wraz z utylizacją odpadów;
 - o Demontaż istniejącego komina jednostki kogeneracyjnej. Elementy stalowe należy pociąć na elementy wsadowe i złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 - o Dostawa szablonów do prawidłowego ustawienia szpilek i zamontowanie szpilek kotwiących w stropie na potrzeby montażu kominów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (jeśli system montażu komina tego wymaga);
 - o Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych komina (jeśli system montażu komina tego wymaga). Pokrycia antykorozyjne konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 9223 w klasie korozyjności C4 na zewnątrz i C3 wewnątrz;
 - o Dostawa 2 szt. kominów wraz z wymaganym osprzętem, armaturą, konstrukcjami stalowymi oraz wszystkimi elementami niezbędnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia;
 - o Rozładunek wszystkich elementów wchodzących w skład dostawy. Po rozładunku i w trakcie prac montażowych Wykonawca zabezpieczy elementy dostawy przed uszkodzeniem;
 - o Wykonanie izolacji termicznej kominów z ociepleniem z wełny w płaszczu z blachy aluminiowej lub nierdzewnej (jeśli komin nie posiada fabrycznej izolacji);
 - o Zapewnienie maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego montażu kominów (np. dźwigu, podnośników) oraz przystosowanie infrastruktury drogowej na czas przejazdu;
 - o Kompleksowy montaż instalacji, armatury i urządzeń wchodzących w skład dostawy w tym podestów, drabin, barier, zaworu antyimplozyjnego itd.;
 - o Wykonanie podlewki pod kominem (jeśli wymagane);
 - o Przeprowadzenie odbioru kominarskiego oraz sporządzenie protokołu z wykonanych czynności;
 - o Wykonanie oznaczeń na instalacjach wchodzących w skład dostawy;
 - o Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji prac, za wyjątkiem drewnianych sioseł, na których będą dostarczone kominy oraz stalowych szablonów kosza kotwowego;
 - o Zapewnienie obsługi geodezyjnej;
 - o Dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

Szczegółowy opis Zadania nr 2 został określony w Specyfikacji Technicznej – Zadanie nr 2 (Załącznik nr 1b do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

- Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
- wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a i 3b do SIWZ);
- wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
- wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
- wypełnioną i podpisaną Deklarację BHP (Załącznik nr 6 do SIWZ);
- dokumenty wymienione w ust. 16;
- pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
- potwierdzenie wniesienia wadium;
- kosztorys ofertowy;
- Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
- wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
- wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);
- potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej dla Zadania nr 2 – EC DPK2 „WUJEK” w Katowicach (Załącznik nr 9 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o./ Dalkia Polska Kogeneracja 2 Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk** - Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	057_2025_zal_1a_Spec_Tech-NIWKA.pdf
2.	057_2025_zal_1b_Spec_Tech-WUJEK.pdf
3.	057_2025_zal_2a_wzór_umowy-NIWKA.docx
4.	057_2025_zal_2b_wzór_umowy-WUJEK.docx
5.	057_2025_zal_3a_Harmonogram Rzeczowo-Finansowy-NIWKA.xlsx
6.	załączniki edytowalne.docx
7.	057_2025_SIWZ.pdf
8.	załączniki do ST.zip
9.	057_2025_zal_3b_Harmonogram Rzeczowo-Finansowy-WUJEK.xlsx
10.	wizja lokalna.pdf
11.	odpowiedzi na pytania - cz_1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa oraz prace montażowe związane z przyłączeniem komina spalin dla jednostki kogeneracyjnej oraz komina spalin kotła gazowego w ramach zadania Budowy Elektrociepłowni DPK1 Niwka w Sosnowcu	U-PROJ-001	1	kpl	Inne
2.	Dostawa oraz prace montażowe związane z przyłączeniem komina spalin dla jednostki kogeneracyjnej oraz komina spalin kotła gazowego w ramach zadania Budowy Elektrociepłowni DPK2 WUJEK w Katowicach	U-PROJ-001	1	kpl	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Akceptacja wzoru umowy
3.	Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie