Numer zapytania	Z182/2034/1
Tytuł zapytania	89/DPE/AC/2024 - Przeniesienie 2 modułów chłodni wentylatorowej obiegu LT instalacji CHP DPK2 wraz z demontażem pomostu odżużlania infrastruktury DPE Zakład Produkcyjny nr 9 „Wesoła” w Mysłowicach przy ul. Kopalnianej 5
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Maziarz, Maciej
Data złożenia:	2024-06-14 06:42:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-14 07:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-08 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-01 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

89/DPE/AC/2024 pn. *Przeniesienie 2 modułów chłodni wentylatorowej obiegu LT instalacji CHP DPK2 wraz z demontażem pomostu odżużlania infrastruktury DPE Zakład Produkcyjny nr 9 „Wesoła” w Mysłowicach przy ul. Kopalnianej 5*

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest przeniesienie dwóch modułów chłodni wentylatorowej obiegu LT instalacji CHP Dalkia Polska Kogeneracja 2 wraz z demontażem pomostu odżużlania należącego do infrastruktury Dalkia Polska Energia S.A. na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 9 „Wesoła” w Mysłowicach.

Zakres zmówienia obejmuje:

a. Wykonanie kompletnej rozbiórki pomostu odżużlania oraz taśmociągu transportującego żużel paleniskowy kotła WR-10 nr 3 i WR-25 nr 4 do poziomu -10 cm poniżej gruntu wraz z utylizacją powstałych odpadów (za wyjątkiem złomu metalowego);
b. Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń, na czas rozbiórki, sąsiadującej infrastruktury;
c. Demontaż i zabezpieczenie części z wyposażenia budynków tj. oprawy oświetleniowe, taśmy gumowe przenośników, kozły z rolkami podpierające taśmy przenośnikowe, osłony przenośników w ramach stalowych z wypełnieniem z siatki stalowej w kolorze żółtym, kompletny napęd przenośnika taśmowego wraz z silnikiem, syreny sygnałowe.
d. Zamurowanie otworu w budynku kotłowni po demontażu pomostu odżużlania;
e. Wykonanie podbudowy z płyt drogowych w miejscu nowego posadowienia dwóch przeniesionych modułów chłodni wraz z konstrukcją nośną i wsporczą pod chłodnie;
f. Podłączenie do istniejącego układu glikolowego, elektrycznego i AKPiA przeniesionych chłodni wentylatorowych;
g. Przywrócenie otoczenia obiektów podlegających rozbiórce do stanu niepogorszonego z przed przystąpienia do robót budowlanych i instalacyjnych;

Złom powstały w trakcie prac rozbiórkowych pozostaje własnością Zamawiającego.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip) oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

1. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
    a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
    b. wypełniony i podpisany Harmonogram Prac (Załącznik nr 3a do SIWZ);
    c. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załączniki nr 3b do SIWZ);
    d. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
    e. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
    f. wypełniona i podpisana Deklaracja BHP (Załącznik nr 6 do SIWZ);
    g. dokumenty wymienione w ust. 12.1.;
    h. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
2. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
    a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 7 do SIWZ);
    b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 8 do SIWZ);
    c. potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk –** Starszy Specjalista ds. Zakupów

    tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	089_2024_SIWZ.pdf
2.	089_2024_zal_1_Spec_Tech.pdf
3.	089_2024_zal_2_wzór_umowy.docx
4.	089_2024_zal_3b_formularz_cenowy.xlsx
5.	załączniki edytowalne.docx
6.	załączniki do ST.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozbiórka nieczynnego mostu odżużlania TP9 Wesoła + przenosiny chłodni wentylatorowych	U-PROJ-002	1	kpl	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Akceptacja wzoru umowy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie