

Numer zapytania	Z29/2034/1
Tytuł zapytania	99/GR/PO/P1/AC/2021_rev1 - Modernizacja zasilania i sterowania układu przenośników odżużlania – wymiana elektrobębnow, zabudowa przetwornic częstotliwości z układem sterowania w kotłowni Zakładu Produkcyjnego TP1 Kazimierz
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-07-29 08:53:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-07-29 09:37:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-08-23 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-08-19 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

nr 99/GR/PO/P1/AC/2021_rev1, pn. **Modernizacja zasilania i sterowania układu przenośników odzūżlania - wymiana elektrobębnów, zabudowa przetwornic częstotliwości z układem sterowania w kotłowni Zakładu Produkcyjnego TP1 "Kazimierz" w Sosnowcu.**

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie modernizacji zasilania i sterowania układu przenośników odzūżlania w Zakładzie Produkcyjnym TP1 "Kazimierz" w Sosnowcu.

Zamówienie obejmuje:

1. **Zakres podstawowy:**
2. wykonanie dokumentacji projektowej układu zasilania i sterowania przenośników zgrzeblowych i taśmowych i uzgodnienie jej z Zamawiającym oraz dobór właściwych przemienników częstotliwości do zasilania przenośników zgrzeblowych i taśmowych;
3. dostawa i wymiana trzech elektrobębnów przenośników taśmowych wraz z elementami mocującymi;
4. dostawa urządzeń i materiałów do montażu układów zasilania i sterowania przenośnikami zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;
5. wykonanie montażu urządzeń i przeprowadzenie ruchu próbnego;
6. przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi układu sterowania przenośników.
7. **Zakres opcjonalny:**
8. dostawa i wymiana silników przenośników zgrzeblowych w przypadku jeżeli istniejące nie są przystosowane do pracy z przemiennikami częstotliwości;

Zamawiający dopuszcza przedstawienie oferty w zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ) z zastosowaniem elektrobębnów z silnikami w układzie Dahlandera z możliwością wyboru dwóch prędkości nominalnych ($\approx 0,4$ m/s i $\approx 0,8$ m/s) i regulacją przemiennikiem częstotliwości.

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Zamawiający wymaga, aby Oferta zawierała:

1. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 3 do SIWZ);
2. wypełniony i podpisany Harmonogram Realizacji Prac (Załącznik nr 3a do SIWZ);
3. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załącznik nr 3b do SIWZ);
4. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.1.2 a) (Załącznik nr 4 do SIWZ);
5. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.1.2 c) (Załącznik nr 5 do SIWZ);
6. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy;
7. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia OC (Załącznik nr 7 do SIWZ);
8. Oświadczenie Wykonawcy dot. kwarantanny związanej z występowaniem SARS-CoV-2 (Załącznik nr 8 do SIWZ);
9. Zaświadczenie o odbyciu wizji lokalnej (Załącznik nr 9 do SIWZ);
10. wypełniony i podpisany Kwestionariusz BHP i Ochrony Środowiska (Załącznik nr 10 do SIWZ);
11. dokumenty wymienione w ust. 16.1.2 SIWZ;
12. opis techniczny modernizacji.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Energia S.A.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk** – Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	99_2021_zal_1_SpecTech_rev1.pdf
2.	99_2021_SIWZ_rev1.pdf
3.	załączniki edytowalne.docx
4.	99_2021_zal_2_wzór umowy.docx
5.	99_2021_zal_3b_Formularz Cenowy.xlsx
6.	załączniki do ST.zip
7.	99_2021_zal_10_Kwestionariusz_BHP.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zakres podstawowy - Modernizacja zasilania i sterowania układu przenośników odżużlania		1	komplet	Inne
2.	Zakres opcjonalny - dostawa i wymiana silników przenośników zgrzebłowych, na silniki przystosowane do pracy z falownikami		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Akceptacja wzory umowy
3.	Ważność oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie