

Numer zapytania	Z278/2034/1
Tytuł zapytania	052/DPK1/AC/2026 - Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych branży technologicznej i sanitarnej związanych z podłączeniem kontenerowej jednostki kogeneracyjnej oraz zabudowy kotłów gazowych w EC DPK1 KAZIMIERZ w Sosnowcu
Kupiec prowadzący:	Cwienk, Adam
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Sarnowski, Dawid
Data złożenia:	2026-03-19 07:02:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-19 07:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-30 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-20 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

POSTĘPOWANIE:

52/DPK1/AC/2026 pn. Dostawa materiałów oraz wykonanie prac montażowych branży technologicznej i sanitarnej związanych z podłączeniem kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i termicznej ok. 1,1 MWt oraz zabudowy kotłów gazowych o mocy 2x2,8 MWt w EC DPK1 KAZIMIERZ w Sosnowcu.

ZAKRES PRAC:

Przedmiotem Zamówienia jest kompleksowe wykonanie instalacji technologicznej oraz sanitarnej wraz z podparciami, armaturą, urządzeniami, konstrukcjami stalowymi oraz wszystkimi przynależnymi i wyspecyfikowanymi w projekcie elementami z zakresu branży technologicznej i sanitarnej na potrzeby kontenerowej jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej ok. 1,0 MWe i termicznej ok. 1,1 MWt oraz kotłów gazowych o mocy 2x2,8 MWt w Elektrociepłowni DPK1 „Kazimierz” w Sosnowcu.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie przyłącza ciepłowniczego „Broniewski” oraz „Wagowa” z rurociągów preizolowanych wraz z zabudową armatury, liczników - od kolektora zasilającego i kolektora ssawnego pomp obiegowych do punktów wpięcia na magistralach ciepłowniczych;
2. Wykonanie kolektora ssawnego oraz kolektora tłoczno-pomp obiegowych, dostawa i zabudowa pomp obiegowych sieci (3x50%) wraz z dostawą falowników (ustawienie, osiowanie i uruchomienie w zakresie Wykonawcy), wraz z przynależną armaturą;
3. Wykonanie instalacji technologicznej wyprowadzenia ciepła (zasilanie i powrót) z kontenerowej jednostki kogeneracyjnej do nowoprojektowanych rozdzielaczy w budynku nowej kotłowni gazowej wraz z dostawą niezbędnej armatury, rurociągów, kształtek itd.;

4. Rozładunek i posadowienie kotłów gazowych o mocy 2x2,8 MWt na fundamentach;
5. Zabudowa kotłów gazowych 2x2,8 MWt zgodnie z dokumentacją i materiałami otrzymanymi od dostawcy kotłów (Viessmann) - dostawa rurociągów po stronie Wykonawcy;
6. Wykonanie instalacji technologicznej i sanitarnej na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (Projekty Wykonawcze) wraz z dostawą i montażem rurociągów, elementów rurociągowych, armatury, napędów zaworów, zamocowań, urządzeń (z wyłączeniem podposadzkowej instalacji kanalizacji oraz przekładek instalacji podziemnych);
7. Dostawa niezbędnych podparć i zawieszzeń rurociągów;
8. Wykonanie odwodnień i odpowietrzeń oraz króćców pomiarowych w wymaganym zakresie;
9. Przeniesienie istniejącej stacji uzdatniania wody z istniejącego budynku kotłowni węglowej do nowoprojektowanego budynku kotłowni gazowej;
10. Dostawę i montaż kompletnej instalacji uzupełnienia i stabilizacji sieci w tym pomp z falownikami, zbiornika na wodę zmiękczoną oraz instalacji dozowania chemii;
11. Dostawę i montaż instalacji HVAC (wraz z urządzeniami) zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym kotłowni wraz z czerpniami i wyrzutniami, a w tym montaż nagrzewnic glikolowych za czerpniami wraz z pompą obiegową i wymiennikiem woda sieciowa/ glikol oraz pozostałą niezbędną armaturą;
12. Wykonanie izolacji rurociągów, armatury i urządzeń w wymaganym zakresie - w ziemi instalacje preizolowane, w budynkach i napowietrznie rurociągi z izolacją z wełny lub poliuretanu w płaszczu z blachy aluminiowej lub nierdzewnej;
13. Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin wraz z dostawą kanałów spalin w zakresach:
 - Od jednostki kogeneracyjnej do komina;
 - Od kotłów gazowych 2,8 MWt do komina;

(Dostawa i montaż kominów poza zakresem - realizacja na podstawie innego postępowania)

14. Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin wraz z dostawą neutralizatorów skroplin;
15. Wykonanie instalacji gazu od stacji pomiarowej PSG do:
 - Kontenerowej jednostki kogeneracyjnej;
 - Szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku kotłowni;
16. Wykonanie instalacji gazu od szafki gazowej, zlokalizowanej na ścianie budynku kotłowni, do kotłów gazowych 2,8 MWt z dostawą armatury, rurociągów, szafki gazowej, zaworu szybkozamykającego z napędem (dla potrzeb GAZEX kotłowni gazowej), licznika rozliczeniowego gazu dla kotła gazowego i buforu gazu;
17. Montaż podestów i drabin umożliwiających dostęp do obsługi urządzeń i armatury - jeśli wymagane;
18. Wykonanie oznaczeń technologicznych na instalacjach;
19. Opracowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania certyfikacji, koncesji oraz uzyskania pozytywnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego;
20. Współpraca w uruchomieniu instalacji z przedstawicielami dostawców kotła oraz jednostki kogeneracyjnej, przeszkolenie obsługi oraz przekazania do eksploatacji zespołu kotła gazowego wodnego.

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ).

ZŁOŻONA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Ofertę należy złożyć w dwóch oddzielnych plikach (dopuszcza się również pliki .zip)
Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 01-06-2026 21:14 Strona 2 z 5

oznaczonych „Oferta handlowa” oraz „Oferta techniczna”.

1. Wymaga się aby oferta handlowa zawierała:
 - a. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy (Załącznik nr 3 do SIWZ);
 - b. wypełniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załączniki nr 3a do SIWZ);
 - c. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy (Załączniki nr 3b do SIWZ);
 - d. wypełnione i podpisane zobowiązania innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów (Załącznik nr 4 do SIWZ);
 - e. wypełnione i podpisane zobowiązanie do zawarcia polisy ubezpieczeniowej OC i lub kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty z tytułu ubezpieczenia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
 - f. podpisane oświadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców o wskaźniku wypadkowości za ostatnie 12 miesięcy (Załącznik nr 6 do SIWZ)
 - g. dokumenty wymienione w ust. 16;
 - h. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
 - a. potwierdzenie wniesienia wadium;
2. Wymaga się aby oferta techniczna zawierała:
 - a. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.a) SIWZ wraz z referencjami dokumentującymi przedstawione doświadczenie (Załącznik nr 6 do SIWZ);
 - b. wykaz kwalifikacji pracowników potwierdzający spełnienie warunków określonych w ust. 14.2.2.c) SIWZ (Załącznik nr 7 do SIWZ);
 - c. potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej (Załącznik nr 8 do SIWZ);

Zawarcie w ofercie technicznej jakichkolwiek cen związanych z Przedmiotem Zamówienia stanowi podstawę do odrzucenia Oferty w całości.

WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI:

Przelew bankowy w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury do Dalkia Polska Kogeneracja 1 Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE:

Osoby do kontaktu w sprawach dotyczących postępowania

1. **Adam Cwienk** - Starszy Specjalista ds. Zakupów
tel. 722 033 708, e-mail: adam.cwienk@dalkia.com

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. portalu zakupowego Login Trade.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	052_2026_SIWZ.pdf
2.	052_2026_zal_1_SpecTech.pdf
3.	052_2026_zal_2_wzór_umowy.docx
4.	052_2026_zal_3a_Harmonogram.xlsx
5.	052_2026_zal_3b_Formularz_cenowy.xlsx
6.	załączniki edytowalne.docx
7.	załączniki do ST.zip
8.	Odpowiedzi cz_1.pdf
9.	Informacja dot_ wizji lokalnej nr 3.pdf
10.	21_04_2026 - errata do specyfikacji technicznej.pdf
11.	Odpowiedzi cz_2.pdf
12.	21_04_2026 - Br_ technologiczna i sanitarna - REV01.zip
13.	Odpowiedzi cz_3.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa pod projekt	U-PROJ-001	1	kpl	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Akceptacja wzoru umowy
2.	Termin ważności oferty: 60 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie